

Gmina Nowa Ruda  
ul. Niepodległości 2  
57-400 Nowa Ruda  
NIP: 8851534651,  
REGON: 890718142

## ZAPROSZENIE

### DO ZŁOŻENIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PN.:

**„Prowadzenie bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Ruda”**

**1. Opis przedmiotu zamówienia:**

Prowadzenie bieżącej eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Ruda

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku Nr 2 do zaproszenia.

**2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 1-01-2022 do 31.12.2022r**

**3. Informacja, czy zamówienie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej\*: TAK/NIE**

**4. Przy wyborze oferty do realizacji, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: (cena – 100 % - )**

- a) wysokość stawki roboczogodziny z narzutami – 40 %
  - b) wielkość narzutu dotyczącego kosztów zakupu – 5 %.
  - c) wysokość stawki maszynogodziny z narzutami podnośnika koszowego –50 %
  - e) Koszt usunięcie zwarcia – wartość kryterium 5 %
- Razem - 100 %

**5. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:**

- 1) formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1,
- 2) oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu,
- 3) zparafowany wzór umowy

**6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:**

a) **wysokość stawki roboczogodziny z narzutami** czyli  $R_{zn} = (R + Ko(R) + Z(R + Ko(R)))$  gdzie:

$R_{zn}$  – stawka roboczogodziny z narzutami [zł]

$R$  – stawka roboczogodziny bez narzutów [zł]

$Ko$  – koszty ogólne [%]

Z – zysk [%]

**Wartość kryterium – 40 %**

Sposób oceny:

najniższa stawka  $R_{zn}$  spośród złożonych ofert

----- x 40 % = ....%

stawka podana w ofercie ocenianej

**b) wielkość narzutu dotyczącego kosztów zakupu  $Kz$  [%]**

**Wartość kryterium – 5 %.**

Sposób wyceny:

najniższy narzut  $KZ$  spośród złożonych ofert

----- x 5 % = ....%

narzut podany w ofercie ocenianej

**c) wysokość stawki maszynogodziny z narzutami** czyli  $S_{zn} = (S + Ko(S) + Z(S + Ko(S)))$

gdzie:

$S_{zn}$  – stawka maszynogodziny z narzutami [zł]

$S$  – stawka maszynogodziny bez narzutów [zł]

$Ko$  – koszty ogólne [%]

$Z$  – zysk [%]

Wysokość stawki maszynogodziny, dotyczy pracy:

- **podnośnika koszowego** – wartość kryterium 50 %,

Sposób oceny:

najniższa stawka  $S_{zn}$  spośród złożonych ofert

**(Podnośnik)** ----- x 50 % = ....%

stawka podana w ofercie ocenianej

- **usunięcie zwarcia** – wartość kryterium 5 %

najniższa stawka  $S_{zn}$  spośród złożonych ofert

**(usunięcie zwarcia)** ----- x 5 % = ....%

stawka podana w ofercie ocenianej

**Uwaga:** wyliczenie będzie zaokrąglane do setnych części.

Cena powinna zawierać:

- 1) ~~wartość dostawy\*~~/usługi\*/~~roboty budowlanej\*~~ określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
- 2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

7. Zamawiający wybierze ofertę z najkorzystniejszą ceną dla każdego zadania osobno oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.

**8. Opis sposobu przygotowania oferty:**

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzytej i zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Oferta na zadanie pn. „Prowadzenie bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Ruda” bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego-

**Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie** . Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz składany drogą pocztową należy wypełnić czytelną i trwałą techniką. ~~W przypadku oferty składanej drogą elektroniczną powinna być ona przygotowana w formacie uniemożliwiającym edycję (np. pdf).~~\*

**9. Miejsce i termin złożenia oferty :**

- 1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26 października 2021, do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego (57-400 Nowa Ruda, ul. Niepodległości 4)
- 2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym w zaproszeniu nie będzie brana pod uwagę, a dodatkowo – oferta złożona drogą pocztową zostanie Wykonawcy zwrócona bez otwierania.

**10. Miejsce i termin otwarcia oferty:**

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 26 października 2021, o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego.

**11. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są :**

Radosław Gorczycki


tel. 748720941

rgorczycki@gmina.nowaruda.pl

**12. Informacje dotyczące zawierania umowy.**

Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.\*

Nowa Ruda, dnia 19 października 2021

Z up. Wójta  
Anna Zawisła  
  
Zastępca Wójta

.....  
(data i podpis Zamawiającego)

\* niepotrzebne skreślić/wpisywać, jeżeli dotyczy

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Zakres podstawowych obowiązków Wykonawcy.

- I. Podstawowym obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymanie urządzeń i instalacji oświetlenia ulicznego w ciągłej sprawności technicznej i eksploatacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (tj. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 23.04.2013 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych Dz.U. 2013 poz. 492) Prace eksploatacyjne mają być wykonywane tylko w dzień ( przy braku napięcia), a podnośnik każdorazowo ustawiany ma być od czoła oprawy, tak aby prowadzone prace przy oświetleniu ulicznym nie stanowiły żadnego zagrożenia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie następstwa związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem tego obowiązku. W szczególności do obowiązków Wykonawcy należy:
1. Wymiana zużytych oprawek żarówek i spalonych żarówek wraz z równoczesnym oczyszczeniem opraw i kloszy.
  2. Wymiana rozbitych główek bezpieczników.
  3. Wymiana izolatorów.
  4. Wymiana spalonych bezpieczników.
  5. Wymiana zabezpieczeń w lampach.
  6. Wymiana przewodów w oprawach.
  7. Wymiana dławików w lampach.
  8. Wymiana dekli do lamp.
  9. Wymiana przewodów w szafkach sterowniczych.
  10. Wymiana uszkodzonych tabliczek słupowych.
  11. Wymiana rozbitych żarówek, kloszy opraw, lub całych opraw.
  12. Wymiana przepalonych styczników. Zegarów sterujących
  13. Wymiana uszkodzonych przewodów i kabli oświetleniowych
  14. Pionowanie pochylonych słupów oświetleniowych.
  15. Uzupelnienie brakujących tabliczek ostrzegawczych na słupach.
  16. Uzupelnienie napisów i znaków ostrzegawczych na słupach i rozdzielniach oraz ponumerowanie słupów.
  17. Uzupelnienie ubytków farby na słupach i rozdzielniach.
  18. Malowanie całych słupów oświetleniowych.
  19. Wyłączanie oświetlenia ulicznego w sytuacjach awaryjnych, grożących bezpieczeństwu ludzi lub mogących spowodować inne nieprzewidziane zagrożenia oraz zabezpieczenie miejsc awarii do czasu naprawy.
  20. Wykonanie oględzin urządzeń i instalacji oświetlenia ulicznego oraz ocena ich stanu technicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Stwierdzone zagrożenia, szczególnie w zakresie ochrony przeciwporażeniowej, należy usunąć natychmiast.
  21. Sprawdzenie stanu urządzeń zabezpieczających i sterujących.
  22. Zastrzegamy sobie prawo do zlecenia innych prac związanych z utrzymaniem oświetlenia ulicznego
  23. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii od momentu zgłoszenia w ciągu:
    - a) max 7 dni, w przypadku gdy nie świeci się pojedyncza oprawa,
    - b) max 12 godzin, gdy nie ma oświetlenia w obwodzie,
    - c) max 4 godziny, gdy oświetlenie jest nie wyłączone w godzinach dziennych.
    - d) w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia